Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Беломорского и Кемского районов (Беломорский район)
Управления надзорной деятельности
г. Беломорск, ул. Воронина, д.6, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 8/1 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Беломорского муниципального района
"Беломорский информационно-методический центр образования"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

в лице директора Ващенко Светланы Васильевны

(последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)владельца, собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Беломорского и Кемского районов по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№8 от "09" января 2014 года,

ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период 24.02.2014 года с 11 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. 24.02.2014 года

проведена плановая проверка

плановая/внеплановая

Государственным инспектором Беломорского и Кемского районов по пожарному надзору, инспектором ОНД Беломорского и Кемского районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия Семаковым Алексеем Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Беломорского муниципального района
"Беломорский информационно-методический центр образования"

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном(ых) по адресу(ам):
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Воронина, д. 6

(адрес объекта защиты)

совместно с:
директором Ващенко Светланой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Руководителем организации не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей под порядковыми номерами 1 и 12, марки ОП-4 (з) введенных в эксплуатацию более 5-ти лет назад.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ): "Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы". п. 4.3.11СП 9.13130.2009: "Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.	01.07.2014 г.	
2	Гибкие шланги огнетушителей марки ОП-4 (з) под порядковыми номерами 1 и 12, имеют следы повреждений в виде трещин по всей длине шлангов.	п. 478 ППР в РФ: "Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы". п. 4.3.5.СП 9.13130.2009: "Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:.. - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя)".	01.07.2014 г.	
3	Огнетушитель марки ОП-4 (з), установленный в кабинете № 12 пронумерован не белой краской.	п. 475 ППР в РФ: "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской".	01.07.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Беломорского и Кемского районов по пожарному надзору, инспектор ОНД Беломорского и Кемского районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия
Семаков Алексей Андреевич

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"24" февраля 2014 года

√ _____
(подпись)

М.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ дополнительного профессионального образования БМР "Беломорский информационно-методический центр образования"
Ващенко Светлана Васильевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

"06" 03 2014 года

√ _____
(подпись)